

**D. Lgs nr. 626/94**  
**APPLICAZIONE DELLE NORME D'IGIENE E SICUREZZA NELLE SCUOLE**

**SCHEDA VERIFICA**

(applicare una crocetta nella casella del SI oppure del NO)

54 domande per capire se la scuola che frequentate è igienica, sicura e sensibile alle problematiche dei disabili

NR	OGGETTO DELLA VALUTAZIONE	SI	NO
<b>1</b>	Le prese elettriche hanno i fori che si chiudono quando viene estratta la spina?		
<b>2</b>	Il personale della scuola è stato formato per la lotta agli incendi ed alla gestione delle emergenze? Sa come utilizzare un estintore? Prova a chiederlo.		
<b>2b</b>	Gli estintori presenti vengono controllati ogni sei mesi? il cilindro dell'estintore viene collaudato o sostituito ogni cinque anni?(la data di costruzione è stampigliata sul cilindro stesso)		
<b>3</b>	Sai come comportarti in caso d'incendio, alluvione, terremoti, presenza nella scuola di uno/a squilibrato/a o malintenzionato/a e d'emergenze varie?		
<b>4</b>	Vi sono le uscite d'emergenza con i maniglioni anti panico? Sono sempre libere, sgombre, non chiuse a chiave ed apribili dall'interno con la semplice spinta?		
<b>5</b>	Il punto raccolta per le emergenze è da tutti voi conosciuto?		
<b>6</b>	Il/i luogo/hi sicuro/i è/sono posto/i ad una distanza inferiore ai 60 mt. da ogni punto della scuola con presenza di persone?		
<b>7</b>	I corridoi, le scale ed i passaggi in genere, hanno almeno la larghezza di 120 cm.?		
<b>8</b>	Nell'impianto elettrico vi sono fili scoperti, prese ed interruttori divelti o rotti o cavi volanti?		
<b>9</b>	Siete stati informati che l'igiene e la sicurezza sono diritti Costituzionalmente riconosciuti e garantiti sia dalla carta dei diritti degli studenti che dalla <b>carta dei servizi scolastici?</b> P.S. quest'ultima prevede espressamente che debbano essere coinvolte le associazioni di consumatori e utenti.		
<b>10</b>	Conoscete il nominativo del responsabile del S.P.P. (servizio di prevenzione e protezione), del medico competente e del rappresentante della sicurezza del vostro istituto/scuola ai quali segnalare le inefficienza e le problematiche inerenti l'igiene e la sicurezza?		

<b>11</b>	Nei corridoi, sui pianerottoli, dietro le porte delle aule, uffici, laboratori, biblioteche, ecc. è esposta la planimetria con l'indicazione delle vie di fuga e dei presidi antincendio?		
<b>11b</b>	Esiste un piano delle emergenze? lo conoscete?		
<b>11c</b>	Conoscete il segnale (allarme o squilli di campanella) che identifica le varie emergenze?		
<b>11d</b>	L porte dei laboratori o locali ove si manipolano sostanze infiammabili o esplosive, hanno una larghezza di almeno 1,20 mt.? S aprono nel senso dell'esodo?		
<b>12</b>	Sono esposte tutte le norme di comportamento da adottare in caso d'emergenza? Vi sono stati assegnati i vari compiti? Avete effettuato almeno due prove d'evacuazione generali simulata nell'arco dell'anno scolastico?		
<b>13</b>	Esiste il registro degli infortuni? e quello dei controlli giornalieri e della manutenzione? Chi effettua i controlli giornalieri (verifica carica estintori, efficienza uscite e luci d'emergenza, interruttori differenziali salvavita, ecc.) è qualificato e da voi conosciuto?		
<b>14</b>	E' garantita una temperatura ambientale (microclima) idonea ad espletare la specifica attività senza procurare alcun disagio?		
<b>15</b>	Se usate dei prodotti o sostanze pericolose, le stesse, sono etichettate correttamente e munite sia della simbologia (irritante, infiammabile, esplosiva, cancerogena, inquinante, ecc.) che delle frasi "R" ed "S" (tipo non inalare, ecc.)?		
<b>15a</b>	Esiste la prevista scheda dati di sicurezza per i prodotti e/o sostanze pericolose redatte in 16 punti e sottopunti ed aggiornata ai sensi del D.Lgs. nr. 52/97 e del D.M. Sanità del 4/4/97?		
<b>16</b>	Con riferimento alle norme stabilite da D. M. dell'Interno 26/08/92, il numero massimo d'affollamento delle aule, laboratorio, ecc., è rispettato? (N.B. il nr. cambia a secondo del tipo di scuola comunque non può essere superiore a 26 persone per aula ed allo 0,4 persone /mt. quadro per mense e palestre.)		
<b>17</b>	Il medico competente nominato dalla scuola, è da voi conosciuto? possiede i titoli previsti dalla norma, ovvero: specializzazione, docenza o libera docenza in medicina del lavoro o medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro? provate a chiederlo.		

<b>18</b>	La scuola è dotata di pacchetto di medicazione, cassetta di medicazione (nei laboratori) e sala di medicazione (per tutta la scuola)?  P.S. per gli istituti tecnico/scientifici gli studenti quando effettuano attività pratica vengono equiparati ai lavoratori sommandosi agli stessi e formando il numero (> 200) dal quale scaturiscono particolari obblighi come ad esempio divieto per il datore di lavoro (Dirigente Scolastico) di svolgere il compito del responsabile dell'S.P.P.		
<b>19</b>	Le scale sono munite di striscia abrasiva anti scivolo?		
<b>20</b>	La scuola ha adottato accorgimenti tecnici idonei per l'abbattimento delle barriere architettoniche per favorire l'inserimento degli alunni disabili?		
<b>21</b>	Sono presenti inconvenienti tipo intonaci, tegole o materiali vari che cadono, spigoli vivi, materiali vari ammucchiati, ecc.?		
<b>22</b>	Se abiti nel bacino d'utenza della scuola che frequenti ed ad una distanza superiore ai 300 mt. per la scuola materna, 500 mt. o 15' (con mezzi di trasporto) per la scuola elementare, 1000 mt. o da 15' a 30' per la scuola media inferiore e da 20 a 45' per quella superiore, è garantito il trasporto scolastico gratuito (miniscuolabus o scuolabus colore giallo limone)? <i>P.S. tali indici (D.M. 18/12/75) sono ancora validi fino a quando le Regioni non legifereranno ai sensi della delega di cui alla L. 11/01/96 nr. 23</i>		
<b>23</b>	Il toner delle fotocopiatrici, le cartucce ed i nastri delle stampanti e tutti gli altri rifiuti pericolosi (specialmente per gli istituti tecnico/scientifici) sono raccolti in modo differenziato e smaltiti correttamente?		
<b>23b</b>	In caso di risposta negativa per la precedente domanda, i predetti rifiuti, vengono eliminati mischiandoli con i rifiuti solidi urbani e/o immettendoli nelle fogne?		
<b>24</b>	La scuola ha il certificato prevenzioni incendi (CPI) rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del fuoco?		
<b>25</b>	Se la struttura <b>è di proprietà di un privato</b> , gli sono state concesse proroghe per l'adeguamento alle varie norme?  P.S. le deroghe e proroghe sono previste solo per le infrastrutture di proprietà pubblica.		
<b>26</b>	Le macchine, le attrezzature, i congegni, i meccanismi ed i prodotti che normalmente utilizzate nella scuola sono marcati CE e provvisti di apposita targhetta?		
<b>26b</b>	In caso di risposta positiva alla precedente domanda, gli stessi li considerate sicuri oppure no?		

<b>27</b>	Nei laboratori, nelle officine o nei luoghi ove si effettuano lavori (anche se solo di tipo didattico) in genere, vengono usati i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) tipo occhiali protettivi, cuffie antirumore, grembiuli protettivi, scarpe antinfortunistiche (con punta rinforzata), ecc. di tipo omologati, marcati CE e provvisti di istruzioni per la pulizia, l'uso e la manutenzione?		
<b>28</b>	L'impianto elettrico è dotato di lampade di emergenza con alimentazione autonoma o, comunque, separata da quella principale e che si attivano automaticamente quando viene a mancare l'energia elettrica?		
<b>29</b>	La scuola è dotata di segnaletica di sicurezza?		
<b>30</b>	Nella scuola vi è <b>presenza di vetrate non retinate</b> o comunque non conforme che, in caso di rottura anche se accidentale, può provocare il ferimento di persone?		
<b>31</b>	Se la scuola è a più piani, la stessa è dotata di scale esterne antincendio?		
<b>32</b>	Gli Istituti tecnici/industriali sono dotati di proprio pronto soccorso con personale qualificato?		
<b>33</b>	Si utilizzano prolunghe elettriche in modo stabile?		
<b>34</b>	Si utilizzano riduttori, spine multiple comprese quelle chiamate "ciabatte" in modo permanente?		
<b>34b</b>	In caso di risposta positiva alla precedente domanda, gli stessi assicurano comunque la messa a terra?		
<b>35</b>	Sono presenti rumori continui o con riverbero, riflessi di luce o luce accecante tali da disturbare la normale attività didattica o di laboratorio?		
<b>36</b>	La luce artificiale (lampade o neon) è sufficiente tanto da non creare affaticamento visivo?		
<b>37</b>	L'arredamento è con i bordi arrotondati, a norma UNI ed ergonomici?		
<b>38</b>	Le attrezzature di lavoro, le macchine ed i congegni vari ad azionamento non manuale, sono dotati di <b>bottone di emergenza?</b> P.S. è di colore rosso ed a forma di fungo.		
<b>39</b>	I laboratori di chimica sono dotati di cappe aspiranti?		
<b>40</b>	Nei laboratori di chimica e simili, per intervenire prontamente in caso di spruzzo di sostanze chimiche, vi è la presenza di docce lava occhi?		
<b>41</b>	Se l'attività che dovete svolgere vi costringe a salire ad una altezza superiore a 1,5 mt., per evitare cadute accidentali, venite imbracati ed ancorati oppure protetti con sbarramento ad altezza della vita e battuta per il piede?		

<b>42</b>	Gli schermi dei VDT (monitor) sono di tipo inclinabili ed orientabili, privi di riflessi in modo da non procurare fastidi visivi?		
<b>43</b>	Il numero dei WC è corrispondente a quello previsto? ( <i>D.M. 18/12/1975</i> )		
<b>44</b>	Il numero dei WC è comunque sufficiente?		
<b>45</b>	Vi è la presenza di WC e docce chiusi a chiave o comunque inaccessibili per qualsiasi motivo?		
<b>46</b>	Per ogni piano, vi è almeno un WC per alunni disabili?		
<b>47</b>	Le scaffalature della biblioteca, sono fatte in modo che gli studenti non debbano far uso di scale manuali per accedere ai libri?		
<b>48</b>	L'auditorium o l'aula magna, ha un sistema di aria forzata per permettere il ricambio dell'aria in presenza di un considerevole numero di persone?		
<b>49</b>	La palestra o gli impianti sportivi sono dotati di spogliatoi, servizi igienici e docce separate per sesso e funzionanti?		
<b>50</b>	In generale, ritenete che nella vostra scuola vengano rispettate tutte le norme d'igiene, di prevenzione e di sicurezza ovvero che sia una scuola sicura?		
<b>51</b>	Esistono nelle immediate vicinanze ripetitori per telefonia cellulare e linee elettriche? Se si, sono state fatte le misurazioni del campo elettromagnetico?		
<b>52</b>	Nella tua scuola il tassativo divieto di <b>Fumo</b> (ovunque, compresi corridoi, uffici, w.c., palestra, mensa, ecc.) viene rispettato? È stato nominato e pubblicizzato il responsabile per l'osservanza del divieto di fumo?		
<b>53</b>	L' R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori ed Utenti) è stato eletto?		
<b>54</b>	L' R.L.S. è una persona diversa da quella nominata dal capo d'istituto quale R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)?		
<b>54a</b>	Il datore di lavoro (dirigente scolastico) ha valutato <b>TUTTI</b> i rischi presenti nella ed intorno alla scuola? ( <i>Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee del 15/11/2001 recepita dall'art. 21 della Legge 1/3/2002 nr. 39</i> )		
<b>54b</b>	Il datore di lavoro (dirigente scolastico) ha affidato la gestione dell'igiene e sicurezza ai servizi esterni quando all'interno della scuola non sono presenti o sono insufficienti le capacità e le competenze? ( <i>Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità Europee del 15/11/2001 recepita dall'art. 21 della Legge 1/3/2002 nr. 39</i> )		

Data \_\_\_\_\_

A cura di Mimmo DIDONNA – e-mail: [codacoba@tin.it](mailto:codacoba@tin.it) oppure: [vitodid@tin.it](mailto:vitodid@tin.it)

**Dopo averlo compilato, è necessario consegnarlo al dirigente scolastico previa apposizione di timbro, data e firma per ricevuta sulla Vs copia.**

E' gradito ricevere i risultati ad uno dei suindicati indirizzi e-mail o di compilare il form presente all'url: <http://www.codacons.it/scuola/scuola.html>

